



Application

- Pour le rallongement de garnitures rigides déjà enfouies (EBG) dans le domaine du branchement, DN 20 à DN 40 et ¾" à 2"

Installation et montage

- 1. Retirer le carré de clé et la calotte de l'EBG à rallonger.
- 2. Enfoncer le raccord à encliquer et la calotte jusqu'en butée sur l'EBG à rallonger.
- 3. Raccourcir le tube PE et le profilé acier carré à la longueur souhaitée et enfoncer jusqu'en butée dans le raccord à encliquer resp. la calotte.
- 4. Remonter la calotte et le carrée de clé sur l'EBG rallongée.

Matière

- Garnitures
 - Tube de protection en PE
 - Carré de clé en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Manchon de cape en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Tiges de clé en acier zingué

Nr. article	ø D	L (mm)	Poids (kg)	N° CAN 412	Disponibilité
9101000050	48	500	1.200	871821	en stock
9101000100	48	1000	2.200	871821	en stock
9101000150	48	1500	3.200	871821	en stock